

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» ноября 2023 г., 22230061000208508488

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

«27» ноября 2023 г., № 2311/010-22/262/ПВПР

(дата составления предписания)

край Алтайский, р-н Каменский г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10, 83858421143, e-mail:

btond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 27 » ноября 2023 г., учетный номер 22230061000208508488.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1, начальник ТО НДнПР №6 УНДнПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Свитенко Дмитрий Анатольевич, e-mail: kamgpn@mail.ru, телефон: +73858421143

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, р-н Каменский, г. Камень-на-Оби ул. Максима Горького, 12 а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27 "ПЕТУШОК", адрес юридического лица: 658700, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, КАМЕНСКИЙ, КАМЕНЬ-НА-ОБИ, М.ГОРЬКОГО УЛИЦА, ДОМ 12 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения, переосвидетельствования, своевременной замены (огнетушители №№ 1-10)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 60. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя

Срок устранения нарушения:

16.02.2024

2. руководитель организации и лицо, назначенное ответственным за обеспечение мер пожарной безопасности не обучены мерам пожарной безопасности

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 3, Другое: . Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем

организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

16.02.2024

(указывается в случае нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлено нарушение обязательного требования, сведения, подтверждающие нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

начальник ТО НДиПР №6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Свитенко Дмитрий Анатольевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

начальник ТО НДиПР №6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Свитенко Дмитрий Анатольевич, e-mail: kamgrn@mail.ru, телефон: +73858421143

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «30» минут «28» 11 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

